



Annexe 2. Plan de situation et plan d'équipement des ouvrages



X Lambert II (m) : 671815

Y Lambert II (m) : 6765819

Cote sol (m NGF) :

Commune de St Maurice sur Fessard**Géothermie sur sondes****Coupe PRO - mai 2017****Nom du forage : F1**

Indice national : BSS001####

Prof. (m)	Lithologie	Coupe technique	Creusement	Equipement	Prof. (m)
0		Niveau statique max : 4 m			0
5					5
10	Argile et marnes				10
15					15
20			Creusement nt 254 mm	Tubage provisoire acier de soutènement	20
25	Calcaire				25
30	Chailles du Loing - Argile				30
35	Chailles du loing - rognons de silex				35
40					40
45					45
50					50
55					55
60					60
65					65
70					70
75					75
80					80
85					85
90					90
95					95
100					100
105					105
110					110
115					115
120	Craie du Séno-Turonien		Creusement nt 165 mm		120
125					125
130					130
135					135
140					140
145					145
150					150
155					155
160					160
165					165
170					170
175					175
180					180
185					185
190					190
195					195
200					200

Niveau statique

Date :

Toutes les cotes de profondeur sont exprimées par rapport au sol


Repère : Sol

Cote repère/sol : # m

Entreprise :

Date travaux (début/fin) :

Coupe lithologique et de creusement des sondes



Plan d'équipement des sondes