

## NOTICE ACCESSIBILITÉ

### Établissements recevant du public (ERP)

### Installations ouvertes au public (IOP)

Pour

- ☐ Construction neuve
- ☐ Création par changement de destination<sup>1</sup>
- ☐ avec travaux
- ☐ sans travaux
- ☐ Travaux dans un bâtiment existant

La présente notice à remplir par le maître d'ouvrage  
porte uniquement sur les travaux ou aménagements projetés

C'est une notice d'usage recommandé pour faciliter la présentation du dossier.

L'attention est attirée sur le fait que la liste est à adapter à chaque projet.

Elle pourra utilement être complétée par une notice rédigée.

Seuls les dossiers complets seront recevables en sous-commission accessibilité.

(voir les rappels en annexe)

#### DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'INSTALLATION

Nom ou dénomination : .....

Adresse : .....

Catégorie : ..... (C.C.H. Art. R.123.19)

Nature de l'activité : .....

Nature des travaux : .....

#### DEMANDEUR OU MAITRE D'OUVRAGE (bénéficiaire de la future autorisation)

Nom, prénom ou dénomination : .....

Adresse : .....

Téléphone : ...../...../...../...../.....

#### MAITRE D'OEUVRE (auteur du projet architectural)

Nom, prénom ou dénomination : .....

Adresse : .....

Téléphone : ...../...../...../...../.....

<sup>1</sup> : service public, commerce, hébergement hôtelier, habitation, bureaux, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt

# Descriptif selon les prescriptions réglementaires

Éléments participant à la solidité du bâtiment permettant d'appliquer (le cas échéant) les tolérances de l'arrêté du 21/03/07 (pour les rubriques 2, 6, 7, 10, 12 et 17)

☐ OUI ☐ NON

Sans objet	Éléments du projet (renseigner chaque valeur concernée)	Conforme	valeur	seuil(s) concerné(s)	En dérogation	Références
<b>1-PRINCIPES D'APPLICATION ET DE TOLÉRANCE</b>						
	Prise en compte des dispositions d'accessibilité dans les dispositions architecturales et les aménagements de l'établissement ou installation construit(e) ou créé(e) par changement de destination (avec ou sans travaux)	<input type="checkbox"/>				
<b>2-CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS</b>						
<b>Généralités</b>						
<input type="checkbox"/>	Un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à une des entrées principales, en continuité de la chaîne de déplacement	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 2-I
<input type="checkbox"/>	Cheminement accessible permettant à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment en sécurité	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Cheminement accessible permettant à une personne ayant une déficience motrice d'accéder à tout équipement ou aménagement donné à l'usage	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Signalisation adaptée du (des) cheminement(s) accessible(s) lorsqu'il existe plusieurs cheminements	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Signalisation adaptée à l'entrée du terrain, à proximité du stationnement, en chaque point de choix d'itinéraire	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 2-II-1°
<input type="checkbox"/>	Hauteur des caractères		..... mm	≥ 15 mm pour l'orientation, ≥ 4,5 mm sinon	<input type="checkbox"/>	art 2-II-1° et annexe 3
<input type="checkbox"/>	Cheminement accessible ayant un revêtement (ou comportant un repère continu) présentant un contraste tactile et visuel	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 2-II-1°
Observations						
<b>Profil en long</b>						
<input type="checkbox"/>	Plan incliné lorsqu'une dénivellation du cheminement accessible ne peut être évitée	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 2-II-2°a
<input type="checkbox"/>	Pente (unique)		..... %	≤ 4 % (tolérance 5 %)	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Pente avec palier de repos		..... %	≤ 5 % (tolérance 6 %)	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Distance entre palier		..... m	≤ 10 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Sur-pente courte		..... %	≤ 8% sur 2 m (tolérance 10%)	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Longueur de la sur-pente		..... m	ou ≤ 10% sur 0,50 m (tolérance 12%)	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Palier de repos en haut et en bas de tout plan incliné, quelle qu'en soit la longueur	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Longueur de palier		..... m	≥ 1,40 m	<input type="checkbox"/>	art 2-II-2°a et annexe 2
<input type="checkbox"/>	Largeur de palier		..... m	≥ 1,20 m et = celle du cheminement	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Hauteur de ressaut		..... cm	≤ 2 cm	<input type="checkbox"/>	art 2-II-2°a
<input type="checkbox"/>	Ressauts à bord arrondi ou muni d'un chanfrein	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Hauteur de ressaut de pente ≤ 33 %		..... cm	≤ 4 cm	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Absence de pas d'âne	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Distance entre deux ressauts successifs		..... m	≥ 2,50 m	<input type="checkbox"/>	"
Observations						
<b>Profil en travers</b>						
<input type="checkbox"/>	Largeur libre de tout obstacle		..... m	≥ 1,40 m (tolérance 1,20 m)	<input type="checkbox"/>	art 2-II-2°b
<input type="checkbox"/>	Rétrécissement ponctuel sur une faible longueur		..... m	≥ 1,20 m (tolérance 0,90 m)	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Dévers		..... %	≤ 2 % (tolérance 3 %)	<input type="checkbox"/>	"
Observations						

Sans objet	Éléments du projet (renseigner chaque valeur concernée)	Conforme	valeur	seuil(s) concerné(s)	En dérogation	Références
<input type="checkbox"/>	<b>Espaces</b>					
<input type="checkbox"/>	Diamètre de l'espace de manœuvre permettant de faire demi-tour en chaque point de choix d'itinéraire	.....	m	≥ 1,50 m	<input type="checkbox"/>	art 2-II-2°c et annexe 2
<input type="checkbox"/>	Largeur de l'espace de manœuvre de porte (sauf ouvrant sur un escalier)	.....	m	≥ 1,20m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Longueur de l'espace de manœuvre en poussant devant chaque porte (sauf ouvrant sur un escalier)	.....	m	≥ 1,70 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Longueur de l'espace de manœuvre en tirant devant chaque porte (sauf ouvrant sur un escalier)	.....	m	≥ 2,20 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Dimensions de l'espace d'usage devant chaque équipement ou de l'aménagement le long du cheminement	..... m x..... m		≥ 0,80 m × 1,30 m	<input type="checkbox"/>	"
Observations						
<input type="checkbox"/>	<b>Sécurité d'usage</b>					
<input type="checkbox"/>	Cheminement accessible ayant un sol ou revêtement non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacles à la roue	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 2-3°
<input type="checkbox"/>	Largeur ou diamètre des trous et fentes	.....	cm	≤ 2 cm	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Hauteur libre au-dessus du sol (y compris sous les éléments suspendus)	.....	m	≥ 2,20 m	<input type="checkbox"/>	art 2-II-3°
<input type="checkbox"/>	Largeur de saillie latérale pour les éléments implantés sur le cheminement sans élément de contraste visuel et rappel tactile	.....	cm	≤ 15 cm	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Éléments de contraste visuel et rappel tactile pour les éléments implantés sur le cheminement ou en saillie latérale > 15 cm	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Hauteur de la rupture de niveau à une distance < 0,90m et sans dispositif de protection	.....	m	≤ 0,40 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Éclairage conforme aux exigences de l'article 14	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Éléments visuels contrastés repérables par des personnes de toutes tailles pour les parois vitrées sur les cheminements ou en bordure immédiate	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Marquage au sol et signalisation indiquant aux conducteurs qu'ils croisent un cheminement pour piétons	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Élément d'éveil de la vigilance des piétons lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
Observations						
<input type="checkbox"/>	<b>Escaliers extérieurs (quel que soit le nombre de marches)</b>					
<input type="checkbox"/>	Présence de revêtement de sol avec contraste visuel et tactile vis-à-vis de la première marche	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 2-II-3° et 7.1-2°
<input type="checkbox"/>	Distance du contraste visuel et tactile vis-à-vis de la première marche	.....	m	0,50 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Hauteur de la contremarche pour la première et la dernière marche	.....	m	≥ 0,10 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Contremarches de la première et la dernière marche contrastées par rapport à la marche	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Nez de marche contrastés, antidérapants, sans débord excessif	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
Observations						
<input type="checkbox"/>	<b>Escaliers de trois marches ou plus (exigences supplémentaires)</b>					
<input type="checkbox"/>	Hauteur des marches	.....	cm	≤ 16 cm	<input type="checkbox"/>	art 2-II-3° et art 7.1-II 1°
<input type="checkbox"/>	Largeur du giron	.....	cm	≥ 28 cm	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Largeur entre mains courantes	.....	m	≥ 1,20 m (tolérance 1,00 m)	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Nombre de côtés avec mains courantes	.....		2 (tolérance 1 si la largeur devenait < 1 m avec 2)	<input type="checkbox"/>	art 2-II-3° et 7.1-II 3°
<input type="checkbox"/>	Hauteur de main(s) courante(s)	.....	m	≥ 0,80 m et ≤ 1,00 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Main(s) courante(s) se prolongeant de la longueur d'une marche sans créer d'obstacle	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Main(s) courante(s) continue, rigide et facilement préhensible offrant un contraste visuel	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Partie située en dessous de 2,20 m fermée ou contrastée avec rappel tactile au sol	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 2-II-3°
Observations						

Sans objet	Éléments du projet (renseigner chaque valeur concernée)	Conforme	valeur	seuil(s) concerné(s)	En dérogation	Références
<input type="checkbox"/>	<b>3-STATIONNEMENT ADAPTÉ</b>					
<input type="checkbox"/>	Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 3-I
<input type="checkbox"/>	Cheminement accessible reliant à l'entrée	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Nombre de places adaptées sur nombre total pour le public (suivant arrêté municipal si plus de 500 places)	<input type="checkbox"/>	..... /.....	≥ 2 %	<input type="checkbox"/>	art 3-II 1°
<input type="checkbox"/>	Places réservées par marquage au sol et signalisation verticale pour chaque place	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 3-II 2°
<input type="checkbox"/>	Dévers des places	<input type="checkbox"/>	..... %	≤ 2 % (tolérance 3%)	<input type="checkbox"/>	art 3-II 3°
<input type="checkbox"/>	Largeur des places	<input type="checkbox"/>	..... m	≥ 3,30 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'accès et sortie utilisables par des personnes malentendantes ou muettes	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 3-II 4°
<input type="checkbox"/>	Raccordement sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Cheminement horizontal au dévers près sur une longueur ≥ 1,40 m	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Sortie des places possible en fauteuil notamment dans un volume fermé (passage ≥ 0,80 m dans le prolongement ou espace ≥ 1,20 m en profondeur, notamment)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
Observations						
<input type="checkbox"/>	<b>4-ATTEINTE ET USAGE DES COMMANDES D'ACCÈS AU BÂTIMENT</b>					
<input type="checkbox"/>	Entrée principale et dispositifs de contrôle d'accès facilement repérables	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 4-II 1°
<input type="checkbox"/>	Distance entre tout système de commande manuelle et un angle rentrant	<input type="checkbox"/>	..... m	≥ 0,40 m	<input type="checkbox"/>	art 4-II 2°
<input type="checkbox"/>	Hauteur de tout systèmes de commande manuelle	<input type="checkbox"/>	..... m	≥ 0,90 m et ≤ 1,30 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Systèmes de déverrouillage temporisé	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Signal de fonctionnement à la fois sonore et visuel	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Visualisation du visiteur par le personnel directement ou par visiophone	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
Observations						
<input type="checkbox"/>	<b>5-ACCUEIL, GUICHET, COMPTOIRS</b>					
<input type="checkbox"/>	Équipement utilisable en position « debout » comme en position « assis » et permettant la communication visuelle	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 5-II
<input type="checkbox"/>	Hauteur d'une partie au moins de la banque d'accueil	<input type="checkbox"/>	..... m	≤ 0,80 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Dimensions du vide sous la banque d'accueil (HxLxP)	<input type="checkbox"/>	..... x ..... x ..... cm	≥ 70 x 60 x 30	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Accueil sonorisé équipé d'une boucle magnétique signalée par pictogramme	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
Observations						
<b>6-CIRCULATIONS HORIZONTALES INTÉRIEURES</b>						
<input type="checkbox"/>	<b>généralités</b>					
<input type="checkbox"/>	Accès à l'ensemble des locaux ouverts au public	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 6
<input type="checkbox"/>	Circulations horizontales accessibles permettant à une personne handicapée de se repérer, accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et de ressortir	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	<b>Profil en long</b>					
<input type="checkbox"/>	Plan incliné lorsqu'une dénivellation du cheminement accessible ne peut être évitée	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 6 et art 2-II-2°a
<input type="checkbox"/>	Pente (unique)	<input type="checkbox"/>	..... %	≤ 4 % (tolérance 5 %)	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Pente avec palier de repos	<input type="checkbox"/>	..... %	≤ 5 % (tolérance 6 %)	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Distance entre palier	<input type="checkbox"/>	..... m	≤ 10 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Sur-pente courte	<input type="checkbox"/>	..... %	≤ 8% sur 2 m (tolérance 10%)	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Longueur de la sur-pente	<input type="checkbox"/>	..... m	ou ≤ 10% sur 0,50 m (tolérance 12%)	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Palier de repos en haut et en bas de tout plan incliné, quelle qu'en soit la longueur	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Longueur de palier	<input type="checkbox"/>	..... m	≥ 1,40 m	<input type="checkbox"/>	art 2-II-2°a et annexe 2
<input type="checkbox"/>	Largeur de palier (au moins égale à celle du cheminement)	<input type="checkbox"/>	..... m	≥ 1,20 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Hauteur de ressaut	<input type="checkbox"/>	..... cm	≤ 2 cm	<input type="checkbox"/>	art 2-II-2°a
<input type="checkbox"/>	Ressauts à bord arrondi ou muni d'un chanfrein	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"

Sans objet	Éléments du projet (renseigner chaque valeur concernée)	Conforme	valeur	seuil(s) concerné(s)	En dérogation	Références
<input type="checkbox"/>	Hauteur de ressaut de pente ≤ 33 %		..... cm	≤ 4 cm	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Absence de pas d'âne	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Distance entre deux ressauts successifs		..... m	≤ 2,50 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	<b>Profil en travers</b>					
<input type="checkbox"/>	Largeur libre de tout obstacle		..... m	≥ 1,40 m (tolérance 1,20 m)	<input type="checkbox"/>	art 6 et art 2-II-2°b
<input type="checkbox"/>	Rétrécissement ponctuel sur une faible longueur		..... m	≥ 1,20 m (tolérance 0,90 m)	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Dévers		..... %	≤ 2 % (tolérance 3 %)	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	<b>Espaces</b>					
<input type="checkbox"/>	Dimensions de l'espace d'usage devant chaque équipement ou de l'aménagement le long du cheminement		..... x ..... m	≥ 0,80 m × 1,30 m	<input type="checkbox"/>	art 6 et art 2-II-2°c et annexe 2
<input type="checkbox"/>	Largeur de l'espace de manœuvre de porte (sauf ouvrant sur un escalier)		..... m	≥ 1,20m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Longueur de l'espace de manœuvre en poussant devant chaque porte (sauf escalier)		..... m	≥ 1,70 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Longueur de l'espace de manœuvre en tirant devant chaque porte (sauf escalier)		..... m	≥ 2,20 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	<b>Sécurité d'usage</b>					
<input type="checkbox"/>	Cheminement accessible ayant un sol ou revêtement non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacles à la roue	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 6 et art 2-3°
<input type="checkbox"/>	Largeur ou diamètre des trous et fentes		..... cm	≤ 2 cm	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Hauteur libre au-dessus du sol (y compris sous les éléments suspendus)		..... m	≥ 2,20 m (2 m dans un parc de stationnement)	<input type="checkbox"/>	art 6 et art 2-II-3°
<input type="checkbox"/>	Largeur de saillie latérale pour les éléments implantés sur le cheminement sans élément de contraste visuel et rappel tactile		..... cm	≤ 15 cm	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Éléments de contraste visuel et rappel tactile pour les éléments implantés sur le cheminement ou en saillie latérale > 15 cm	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Hauteur de la rupture de niveau à une distance < 0,90m et sans dispositif de protection		..... m	≤ 0,40 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Éclairage conforme aux exigences de l'article 14	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Éléments visuels contrastés repérables par des personnes de toutes tailles pour les parois vitrées sur les cheminements ou en bordure immédiate	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Marquage au sol et signalisation indiquant aux conducteurs qu'ils croisent un cheminement pour piétons	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Élément d'éveil de la vigilance des piétons lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
Observations						
<b>7-CIRCULATIONS INTÉRIEURES VERTICALES</b>						
<input type="checkbox"/>	<b>Généralités</b>					
<input type="checkbox"/>	Repérage de l'escalier, ascenseur, équipement mobile (visible ou signalisation adaptée)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 7
<input type="checkbox"/>	Signalisation pour choisir tout équipement desservant de façon sélective les niveaux	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Desserte par ascenseur de tout niveau ouvert au public y compris dénivellation ≥ 1,20 m	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Conformité de tous les escaliers desservant des locaux ouverts au public que le bâtiment comporte ou non un ascenseur	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 7-II
<input type="checkbox"/>	<b>Escaliers intérieurs (quel que soit le nombre de marches)</b>					
<input type="checkbox"/>	Présence de revêtement de sol avec contraste visuel et tactile vis-à-vis de la 1° marche	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 6, 2-II-3° et 7.1-2°
<input type="checkbox"/>	Distance du contraste visuel et tactile vis-à-vis de la première marche		..... m	0,50 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Hauteur de la contremarche pour la première et la dernière marche		..... m	≥ 0,10 m	<input type="checkbox"/>	art 6, 2-II-3° et 7.1-2°
<input type="checkbox"/>	Contremarches de la première et la dernière marche contrastées par rapport à la marche	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Nez de marche contrastés, antidérapants, sans débord excessif	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	<b>Escaliers de trois marches ou plus (exigences supplémentaires)</b>					
<input type="checkbox"/>	Hauteur des marches		..... cm	≤ 16 cm	<input type="checkbox"/>	art 6, 2-II-3° et 7.1-II 1°
<input type="checkbox"/>	Largeur du giron		..... cm	≥ 28 cm	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Largeur entre mains courantes		..... m	≥ 1,20 m (tolérance 1,00 m)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Nombre de côtés avec mains courantes		.....	2 (tolérance 1 si la largeur devenait < 1 m avec 2)	<input type="checkbox"/>	art 6, 2-II-3° et 7.1 II-3°

Sans objet	Éléments du projet (renseigner chaque valeur concernée)	Conforme	valeur	seuil(s) concerné(s)	En dérogation	Références
<input type="checkbox"/>	Hauteur de main(s) courante(s)		..... m	≥ 0,80 m et ≤ 1,00 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Main(s) courante(s) se prolongeant de la longueur d'une marche sans créer d'obstacle	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Main(s) courante(s) continue, rigide et facilement préhensible offrant un contraste visuel	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Partie située en dessous de 2,20 m fermée ou contrastée avec rappel tactile au sol	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 6 et art 2-II-3°
<input type="checkbox"/>	<b>Ascenseurs</b>					
<input type="checkbox"/>	Ascenseur (même non obligatoire ou multiple) conforme à la norme EN 81-70, notamment :	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 7.2
	dimensions mini de la cabine de 1,00 m * 1,25 m avec un passage utile de 0,80 m	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	norme type 1
	prise d'appui	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 7.2
	informations par des moyens adaptés	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	En l'absence d'ascenseur : effectif admis aux étages autre que le niveau d'accès (seuil porté à 100 personnes pour un établissement scolaire)		.....	< 50 personnes (tolérance 100 personnes)	<input type="checkbox"/>	art 7.2 cas 1
<input type="checkbox"/>	En l'absence d'ascenseur : toutes les prestations sont offertes au rez-de-chaussée	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 7.2 cas 2
<input type="checkbox"/>	Appareil élévateur conforme avec demande de dérogation et usage permanent	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 7.2
Observations						
<input type="checkbox"/>	<b>8-TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINÉS MÉCANIQUES</b>					
<input type="checkbox"/>	Équipement doublé par un cheminement accessible non mobile ou un ascenseur	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 8-I
<input type="checkbox"/>	Signalisation adaptée permettant de choisir entre l'équipement mobile et un autre cheminement accessible	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 8-II-1°
<input type="checkbox"/>	Mains courantes de part et d'autre de l'équipement accompagnant le déplacement	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 8-II-2°
<input type="checkbox"/>	Longueur de dépassement par rapport au départ et à l'arrivée de la partie en mouvement des mains courantes		..... cm	≥ 30 cm	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position « debout » comme en position « assis »	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Mise en évidence du départ et de l'arrivée des parties en mouvement par contraste visuel	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Mise en évidence du départ et de l'arrivée des tapis roulants et plans inclinés mécaniques par un signal tactile ou sonore	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
Observations						
<input type="checkbox"/>	<b>9-REVÊTEMENTS DES SOLS, MURS ET PLAFONDS</b>					
<input type="checkbox"/>	Tapis fixes de dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 9
<input type="checkbox"/>	Tapis fixes ne créant pas de ressaut de plus de 2 cm	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur respectées.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Aire d'absorption équivalente des revêtements ≥ 25 % de la surface au sol des espaces d'accueil, d'attente et de restauration s'il n'existe pas de texte de définition	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
Observations						
<input type="checkbox"/>	<b>10-PORTES, PORTIQUES ET SAS</b>					
<input type="checkbox"/>	Largeur des portes principales des locaux ≥ 100 personnes		..... m	≥ 1,40 m	<input type="checkbox"/>	art 10-II 1°
<input type="checkbox"/>	Largeur du vantail couramment utilisé pour les portes à plusieurs vantaux		..... m	≥ 0,90 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Largeur des portes principales des locaux < 100 personnes		..... m	≥ 0,90 m (tolérance 0,80 m)	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Largeur des portes des locaux non adaptés		..... m	≥ 0,80 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Largeur des portiques de sécurité		..... m	≥ 0,80 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Largeur de l'espace de manœuvre de porte (sauf ouvrant sur un escalier)		..... m	≥ 1,20m	<input type="checkbox"/>	art 10-II 1° et annexe 2
<input type="checkbox"/>	Longueur de l'espace de manœuvre en poussant devant chaque porte (sauf escalier)		..... m	≥ 1,70 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Longueur de l'espace de manœuvre en tirant devant chaque porte (sauf escalier)		..... m	≥ 2,20 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Espace de manœuvre de porte devant chaque porte à l'intérieur de tout sas, hors débâtement éventuel de la porte non manœuvrée	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Poignées de porte facilement préhensibles et manœuvrables (effort ≤ 50 N)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 10-II 2°

Sans objet	Éléments du projet (renseigner chaque valeur concernée)	Conforme	valeur	seuil(s) concerné(s)	En dérogation	Références
<input type="checkbox"/>	Distance entre l'extrémité des poignées et tout angle rentrant de parois ou tout obstacle	<input type="checkbox"/>	..... m	≥ 0,40 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Éléments visuels contrastés sur les portes comportant une partie vitrée importante	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 11-II 3°
<input type="checkbox"/>	Possibilité d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
Observations						
<input type="checkbox"/> <b>11-EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE</b>						
<input type="checkbox"/>	Éclairage particulier ou à contraste visuel rendant repérables équipements et mobilier	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 11-II 1°
<input type="checkbox"/>	Contraste visuel ou tactile rendant repérables les dispositifs de commande	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Dimensions de l'espace d'usage à l'aplomb de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service	<input type="checkbox"/>	..... m x..... m	≥ 0,80 m × 1,30 m	<input type="checkbox"/>	art 11-II 2° et annexe 2
<input type="checkbox"/>	Hauteur d'une partie d'équipement ou d'élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier	<input type="checkbox"/>	..... m	≤ 0,90 m et ≥ 1,30 m	<input type="checkbox"/>	art 11-II 2° cas a
<input type="checkbox"/>	Hauteur d'une partie avec un vide en partie inférieure	<input type="checkbox"/>	..... m	≤ 0,80 m	<input type="checkbox"/>	art 11-II 2° cas b
<input type="checkbox"/>	Dimensions du vide en partie inférieure pour un équipement ou un élément de mobilier au moins (HxLxP)	<input type="checkbox"/>	..... x ..... x ..... cm	≥ 70 x 60 x 30	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique signalée par pictogramme	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 11-II 2°
<input type="checkbox"/>	Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
Observations						
<input type="checkbox"/> <b>12-SANITAIRES</b>						
<input type="checkbox"/>	Un cabinet d'aisances aménagé au moins pour chaque niveau accessible avec sanitaires ouvert au public	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 12-I
<input type="checkbox"/>	Cabinet d'aisances aménagé au même emplacement que les autres cabinets lorsque ceux-ci sont regroupés	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Cabinet d'aisances accessibles séparés pour chaque sexe (ou tolérance d'un seul accessible directement depuis les circulations communes) si les autres le sont	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Un lavabo au moins par groupe de lavabos présentant un vide en partie inférieure	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Dimensions du vide sous lavabo (HxLxP)	<input type="checkbox"/>	..... x ..... x ..... cm	≥ 70 x 60 x 30	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Un aménagement au moins par groupe d'aménagements accessible aux personnes handicapées, notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Espace d'usage accessible, de dimension 0,80 m × 1,30 m, en dehors du débatement de porte, situé latéralement par rapport à la cuvette	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 12-II 1° et annexe 2
<input type="checkbox"/>	Espace de manœuvre de diamètre 1,50m situé à l'intérieur du cabinet	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	12-II 1°
<input type="checkbox"/>	Espace de manœuvre de diamètre 1,50m situé en extérieur devant la porte lorsque qu'il y a un motif sérieux (ou tolérance à proximité de la porte)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 12-II 2°
<input type="checkbox"/>	Hauteur du plan supérieur du lave-mains	<input type="checkbox"/>	..... m	≤ 0,85 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Hauteur de la surface d'assise de la cuvette par rapport au sol, abattant inclus (à l'exception des sanitaires destinés aux enfants)	<input type="checkbox"/>	..... m	≤ 0,45 m et ≥ 0,50 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Hauteur de la barre d'appui latérale à côté de la cuvette	<input type="checkbox"/>	..... m	≤ 0,70 m et ≥ 0,80 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Barre d'appui latérale permettant à un adulte de prendre appui de tout son poids	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
Observations						
<input type="checkbox"/> <b>13-SORTIES</b>						
<input type="checkbox"/>	Sorties repérables, atteignables et utilisables par les personnes handicapées	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 13
<input type="checkbox"/>	Le cas échéant, sorties repérables par l'intermédiaire d'une signalisation conforme	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art.13 et annexe 3
	—Visible : informations regroupées, contrastées, sans éblouissement, approche ≤ 1 m si à hauteur ≤ 2,20 m	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	—Lisible : hauteur des caractères ≥ 15 mm pour l'orientation, ≥ 4,5 mm sinon	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	—Compréhensible : recours le + possible à des icônes ou pictogrammes, normalisés s'ils existent	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Observations						

Sans objet	Éléments du projet (renseigner chaque valeur concernée)	Conforme	valeur	seuil(s) concerné(s)	En dérogation	Références
<input type="checkbox"/>	<b>14-ECLAIRAGE</b>					
<input type="checkbox"/>	Valeurs d'éclairement au sol en tout point du cheminement extérieur accessible		..... lux	≥ 20 lux	<input type="checkbox"/>	art 14
<input type="checkbox"/>	Valeurs d'éclairement au sol au droit des postes d'accueil		..... lux	≥ 200 lux	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Valeurs d'éclairement au sol en tout point des circulations intérieures horizontales		..... lux	≥ 100 lux	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Valeurs d'éclairement au sol en tout point de chaque escalier et équipement mobile		..... lux	≥ 150 lux	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Valeurs d'éclairement au sol en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement		..... lux	≥ 50 lux	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Valeurs d'éclairement au sol en tout autre point des parcs de stationnement		..... lux	≥ 20 lux	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Extinction progressive lorsque le système d'éclairage est temporisé	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Détection couvrant l'ensemble de l'espace concerné en cas de détection de présence	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Chevauchement des zones de détection en cas de détection de présence	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
Observations						
<input type="checkbox"/>	<b>15-CAISSES ADAPTÉES</b>					
<input type="checkbox"/>	Nombre de caisses adaptées sur nombre total de caisse		...../.....	≥ 5 %	<input type="checkbox"/>	art 19
<input type="checkbox"/>	Affichage directement lisible par l'utilisateur	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	largeur du cheminement d'accès aux caisses adaptées		..... m	≥ 0,90 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Répartition de manière uniforme (notamment à chaque niveau équipé de caisse)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
Observations						
<input type="checkbox"/>	<b>16-PUBLIC ASSIS : EMPLACEMENTS ACCESSIBLES</b>					
<input type="checkbox"/>	Nombre de places assises total		.....		<input type="checkbox"/>	art 16-I
<input type="checkbox"/>	Dans les restaurants et les salles à usage polyvalent sans aménagements spécifiques : Emplacements pouvant être dégagés à l'arrivée des personnes handicapées		.....	≥ 2 jusqu'à 50 places (total) + 1 par tranche ou fraction de 50 places en sus	<input type="checkbox"/>	art 16-II 1°
<input type="checkbox"/>	Dans les autres cas : Nombre de places assises adaptées (≥ 20 et suivant arrêté municipal si plus de 1000 places au total)		Amphithéâtre: .....		<input type="checkbox"/>	art 16-II 2°
<input type="checkbox"/>	Dimensions des emplacements (accessibles ou pouvant être dégagés)		..... m x..... m	≥ 0,80 m × 1,30 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Cheminement d'accès présentant les mêmes caractéristiques que les circulations	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 16-II 3°
<input type="checkbox"/>	Répartition lorsque la nature des prestations diffère selon l'endroit	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
Observations						
<input type="checkbox"/>	<b>17-LOCAUX D'HÉBERGEMENT</b>					
<input type="checkbox"/>	Nombre de chambres total		.....		<input type="checkbox"/>	art 17-II 1°
<input type="checkbox"/>	Dans le cas où l'établissement ne comporte pas plus de 10 chambres dont aucune en RdC ou étage desservi par ascenseur : nombre de chambres adaptées		.....	(tolérance d'absence de chambre adaptée)	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Dans les autres cas : nombre de chambres adaptées		.....	≥ 1 jusqu'à 20 chambres, ≥ 2 jusqu'à 50 chambres + 1 chambre par fraction de 50 chambres en sus	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Pour l'hébergement de personnes âgées ou de personnes présentant un handicap moteur : Ensemble des chambres, salles d'eau, douches et WC adaptés	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Répartition des chambres adaptées aux différents niveaux desservis par ascenseur	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 17-II 1°
<input type="checkbox"/>	Aménagement accessible de la salle d'eau des chambres adaptées en comportant une	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 17-I
<input type="checkbox"/>	Aménagement accessible de la salle d'eau d'étage si les chambres ne comportent pas de salle d'eau et s'il existe au moins une salle d'eau d'étage	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 17-I
<input type="checkbox"/>	Cabinet de toilette comportant : une douche accessible équipée de barres d'appui et, en dehors du débâtement de porte et des équipements fixes, un espace de manœuvre de diamètre 1,50m	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 17-II 2°
<input type="checkbox"/>	Aménagement accessible du cabinet d'aisances des chambres en comportant un	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Aménagement accessible d'un cabinet d'aisances d'étage si des chambres ne comportent pas de cabinet d'aisances	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"



Sans objet	Éléments du projet (renseigner chaque valeur concernée)	Conforme	valeur	seuil(s) concerné(s)	En dérogation	Références
<input type="checkbox"/>	<b>Chambre adaptée :</b>					
<input type="checkbox"/>	Diamètre de l'espace libre en dehors du débatement de porte éventuel et de l'emprise d'un lit		..... m	≥ 1,50 m	<input type="checkbox"/>	"
	Nombre de grands côtés du lit avec passage d'au moins 0,90 m en ayant un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit		.....	2 (tolérance 1)	<input type="checkbox"/>	"
	<b>ou</b> nombre de grands côtés du lit avec passage d'au moins 1,20 m en ayant un passage d'au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit					
	Hauteur du plan de couchage par rapport au sol		..... m	≥ 0,40 m et ≤ 0,50 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	<b>Pour toutes les chambres :</b>					art 17-III
	N° de la chambre en relief sur la porte	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	1 prise de courant à proximité du lit	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphonie interne	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Observations</i>						
<input type="checkbox"/>	<b>18-DOUCHES ET CABINES AMÉNAGÉES</b>					
<input type="checkbox"/>	Au moins une cabine aménagée et accessible par un cheminement praticable lorsqu'il y a lieu à déshabillage ou essayage en cabine	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	art 18-I
<input type="checkbox"/>	Au moins une douche aménagée et accessible par un cheminement praticable lorsqu'il existe des douches	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Installation au même emplacement des cabines et/ou douches aménagées que les autres cabines ou douches lorsque celles-ci sont regroupées	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	Installation d'une cabine et/ou une douche aménagée et séparée pour chaque sexe lorsqu'il existe des cabines ou des douches séparées pour chaque sexe	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	<b>Cabines aménagées :</b>					art 18-II
	diamètre de l'espace de manœuvre hors du débatement de porte éventuel avec possibilité de demi-tour		..... m	≥ 1,50 m	<input type="checkbox"/>	"
	équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position "debout"	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	<b>Douches aménagées :</b> comportant, en dehors du débatement de porte éventuel :					"
<input type="checkbox"/>	siphon de sol	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position "debout"	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	dimension de l'espace d'usage situé latéralement par rapport à cet équipement		..... m x..... m	≥ 0,80 m × 1,30 m	<input type="checkbox"/>	"
<input type="checkbox"/>	équipements accessibles en position « assis », notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs, dispositif de fermeture des portes	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	"
<i>Observations</i>						

a) Le demandeur :

.....  
.....  
.....

Fait à .....

Signature

Le .....

b) Le maître d'œuvre chargé de la mission de conception du projet (PC) :

.....  
.....  
.....

Fait à .....

Signature

Le .....

**Si vous demandez une dérogation, continuez page suivante.**

# Demande de dérogation aux règles de l'accessibilité

Article R.111.19.3 du Code de la Construction et de l'habitation

Les contraintes techniques sont liées au terrain ☐ à la construction ☐

*Cochez la case correspondante*

**Règles auxquelles le demandeur souhaite déroger et éléments du projet auxquels s'appliquent cette demande**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Justifications de la demande**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Mesures de substitution, le cas échéant :**

.....  
.....  
.....

**a) Le demandeur :**

.....  
.....  
.....

Fait à .....

Le .....

Signature

**b) Le maître d'oeuvre chargé de la mission de conception du projet (PC) :**

.....  
.....  
.....

Fait à .....

Le .....

Signature

### **Réglementation en vigueur**

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié par décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007
- Arrêté ERP du 1<sup>er</sup> août 2006
- Arrêté du 21 mars 2007
- Arrêté du 9 mai 2007
- Arrêté du 11 septembre 2007
- Annexe 3 à l'arrêté du 22 mars 2007

Sauf indication contraire, les références de la notice sont celles de l'arrêté ERP du 1<sup>er</sup> août 2006

### **Champ d'application**

- construction : ERP et IOP neufs
- changement de destination : ERP créé dans un bâti existant (avec ou sans travaux)
- IOP existants
- Extension : surfaces ou volumes nouveaux suite à des travaux

La notice porte uniquement sur les travaux ou aménagements projetés.

### **L'obligation d'accessibilité**

L'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation mentionne :

« Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. »

« L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. »

L'article R. 111-19-2 précise :

« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. »

L'absence de déclaration, de contrôle a priori ou de contrôle a posteriori ne dispensent pas de conformité.

Le demandeur ne pourra se prévaloir de lacunes survenues lors de la fourniture des renseignements ni lors de l'instruction du dossier.

### **Composition du dossier**

Afin de permettre l'étude technique du projet, les plans doivent comporter les éléments suivants :

- pour le plan d'ensemble : des cotes en trois dimensions, les cheminements extérieurs, les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs, les conditions de raccordement entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments
- pour le plan de chaque niveau de chaque bâtiment : des cotes en trois dimensions, les places de stationnement, les circulations intérieures horizontales et verticales, les locaux sanitaires destinés au public, les parties de bâtiment accessibles et les prestations correspondantes, les ouvertures de portes, les espaces de manœuvres (cercles de diamètre 1,50m), les espaces d'usages (rectangles de 0,80 \* 1,30 m), les équipements sanitaires

Afin de permettre l'étude technique du projet, une notice d'accessibilité doit préciser :

- la présence et les caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements (tels que guichets, distributeurs, ascenseurs...)
- la nature et la couleur des matériaux et revêtements
- le traitement acoustique des espaces pour les locaux soumis à exigences (accueil, attente, restauration)
- le dispositif d'éclairage des parties communes avec les niveaux d'éclairage

Selon les cas, le dossier doit préciser :

- pour les emplacements accessibles au public assis : le nombre, le taux, le cheminement
- pour les chambres, salles d'eau et cabinets d'aisance accessibles des établissements avec locaux d'hébergement : le nombre de chambres, le taux, la localisation, la répartition, les caractéristiques
- pour les cabines et douches accessibles : le nombre, les caractéristiques
- pour les caisses en batterie aménagées : le nombre, la localisation
- pour les ERP existants de 5<sup>e</sup> catégorie et les ERP créés par changement de destination pour les professions libérales (professionnels avec ou sans habitation dans des locaux d'habitation existants) : les éventuelles mesures de substitutions
- pour les ERP existants : les éventuelles justifications des recours aux conditions particulières (état actuel pour identification des éléments participants à la solidité et/ou des éléments non modifiés)

Dans le cas d'une dérogation, le dossier doit préciser :

- les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger,
- les éléments auxquels s'appliquent ces dérogations,
- les justifications,
- les mesures de substitution (pour les missions de service public)