

Concernant les Etablissements Recevant du Public

I - OBJET DU DOSSIER :

🔑 **Présentation succincte du projet :**
Construction d'une salle de tennis structure poteaux et poutre en acier avec bardage métallique et couverture en toile tendue à simple rez-de-chaussée : courts de tennis de 2005,24 m²

II - ACTIVITES EXERCEES :



III - EFFECTIFS ET SURFACES ACCESSIBLES AU PUBLIC :

	SURFACE	MODE DE CALCUL	PUBLIC	PERSONNEL
Salle Tennis	2005,24 m ²	Calcul suivant article X 2, paragraphe 1 / a, 25 personnes par courts	75	0
TOTAL			75	0



Classement proposé :

TYPE : X

CATEGORIE : 5 -ème catégorie

IV - CONCEPTION ET DISTRIBUTION INTERIEURE : SANS OBJET

Cloisonnement traditionnel



Secteurs



Compartiments

V - DESSERTE DES BATIMENTS :

- Nombre de façades accessibles.....4....
- Nombre de voies engins.....1.

Nombre de voies échelles.....1...
Nombre d'espaces libres.....

VI - RESISTANCE AU FEU :

6-1) Structure :



1 heure ½



1 heure

X

½ heure

Description et constitution : **structure poteaux et poutre en acier.**

6-2) Planchers (degré coupe-feu) : **SANS OBJET**

☐ 1 heure ½ ☐ 1 heure ☐ ½ heure

Description et constitution :

6-3) Charpente (stabilité) :

Bat de 5^{ème} catégorie en rez-de-chaussée, toiture visible depuis le sol :

PAS D'EXIGENCE DE STABILITE AU FEU art PE 5

☐ 1 heure ½ ☐ 1 heure ☐ ½ heure

Description et constitution : **structure poteaux et poutre en acier**

6-4) Couverture :

article X7 En dérogation aux dispositions de l'article CO 17 les éléments constitutifs des couvertures situés à plus de 8 m d'un bâtiment tiers ou de la limite de la parcelle voisine peuvent être en matériau x de catégorie M3 ;toutefois sur une hauteur de 3m au-dessus du sol , les matériaux employés doivent être de catégorie M2

M0 ☐ ☐ M1 X M2 ☐ M3 ☐ M4

Description et constitution : **couverture en toile tendue**

6-5) Façades :

Description et constitution : **bardage métallique. Menuiseries extérieures vitrées : vitrage de sécurité feuilleté.**

Valeur du C + D : sans objet

VII - **ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS** : **BATIMENT ISOLE**

VIII - **DEGAGEMENTS** :

8-1) Sorties :

SALLES	SORTIES	LARGEUR	UNITE DE PASSAGE
Salle Tennis	3	1m50	6

8-2) Escaliers : **SANS OBJET**IX - **AMENAGEMENTS INTERIEURS** : ART X15Plafond : **M2**

faux-plafonds

revêtements muraux : **M2**revêtements de sol : **M4**X - **CHAUFFAGE** : sans objetXI - **GAZ** : **SANS OBJET**

11-1) Gaz utilisés :

11-2) Emplacement du stockage (à faire figurer sur le plan) :

Capacité :

11-3) Barrages généraux, secondaires... :

XII - **ELECTRICITE** :

12-1) Les emplacements des organes généraux, transformateur, tableau général ou secondaire, local électrique doivent figurer sur les plans :

Puissance en KVA : **12 KVA**XIII - **ECLAIRAGE DE SECURITE** : art X23 les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC7

MOINS DE 100 personnes

X SECURITE

AMBIANCE

XIV - **DESENFUMAGE** : sans objet

Sans objet dans le sens où il s'agit de salles à usage sportif, située à rez-de-chaussée, d'une superficie supérieure à 300m² et dont la hauteur sous plafond est supérieure à 4 mètres (article X19).

XV - **LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS** : art X10

15-1) Cuisines, réserves, dépôts, lingerie, atelier... :

NATURE DES LOCAUX	RÉSISTANCE AU FEU		
	DES PAROIS	DES PLAFONDS	DES BLOCS-PORTES

SANS OBJET

XVI - **MOYENS DE SECOURS** : moyen d'extinction : X24

16-1) Intérieurs : Extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres mini, avec un minimum d'un appareil pour 200m²

Interdiction de fumer : X25

Une signalisation appropriée doit rappeler cette interdiction.

16-2) Système de Sécurité Incendie : **sans objet**

SYSTEME D'ALARME X26

Equipement d'Alarme de type :  1  2  3 **X** 4

SYSTEME D'ALERTE X27

Par téléphone GSM

16-3) Défense incendie extérieure :

- poteaux ou bouche d'incendie normalisés :

- nombre : **1**

- distance du bâtiment par les voies praticables : - **de 200 mètres**

XVII - **MISSIONS DES PERSONNES OU ORGANISMES AGREES** :

Type de contrôle : **L SEI HAND**

Nom et adresse de l'Organisme : en cours de désignation

XVIII - SOLIDITE A FROID DE L'ETABLISSEMENT :

Conformément à l'Article 45 du Décret n° 95-260 du 8 Mars 1995, le Maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction (joindre l'attestation).

Acte d'engagement :

Le maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1^{er} du titre 1^{er} du livre 1^{er} du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité prévue à l'article 45 du décret 95-260 du 8 mars 1995, modifié, relatif aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité.

Art GN8 :

Le bâtiment est à rdc les cheminements seront praticables pour tous les handicaps jusqu'aux sorties.
Les équipements d'alarmes seront perceptibles pour tous les différents handicaps.
Celles-ci seront reprises dans les consignes d'évacuations.

A Maintenon le 14/06/2023

Le Maître d'ouvrage,

(Signature)


SYNDICAT CULTURE SPORT LOISIRS
Maintenon-Pierres
45, Rue R. et J. Lefèvre
28130 Pierres
Tél. 02 37 18 09 22 Fax 02 37 23 06 25
scslmaintenon-pierres@wanadoo.fr

A L'Hay-les-Rose le 14/06/2023

Le Maître d'œuvre,

(Signature)

