




COUPE A-A



COUPE PARTIELLE C-C



Canalisations Inox enterrées
Revêtement bande grasse
Température conduite 30°C
Fourniture et pose sous-traitant Aqualter


GENERALITES D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les ouvrages sont cotés en millimètre et s'entendent finis.
Tolérance d'exécution + ou - 1cm sauf indication spécifique.
Les diamètres des canalisations sont en mm.
Les cotes des niveaux sont en mètres. Référence: NGF.
L'ouvrage sera étanche extérieurement et intérieurement, il sera stable vide ou plein quel que soit le niveau de la nappe.
Tous les fourreaux électriques seront équipés de tire fils
Sauf indication contraire, la charge à prendre en compte sur les dalles accessibles et les zones de circulation sera de 500Kg/m2
Les cotes altimétriques du terrain sont données à titre indicatif, elles sont à vérifier sur site.
L'épaisseur des radiers devra être de 20cm minimum.


974S-30-01 Repérage des pièces à fabriquer
BA-VMU-01 Repérage du matériel

P.H.E. = TN

COUPE PARTIELLE B-B



VUE EN PLAN



SUPPRESSION DE LA STATION D'ÉPURATION DE SOURS (28)

MAÎTRE D'OUVRAGE
Chartres Métropole Assainissement
13 Rue Henri Poincaré
28 000 CHARTRES
Tél. : 02-37-88-08-00

MAÎTRE D'OEUVRE
AMODIAG
1, rue Georges Brassens
27600 GAILLON
Tél. : 02-32-77-34-48

ENTREPRISE PRINCIPALE (ÉQUIPEMENTS)
AQUALTER
Siège social:
13 Rue Henri Poincaré
28 000 CHARTRES
Tél. : 02-37-88-08-00

COORDINATEUR SPS
APAVE
6 Rue du Général Audran
92 400 COURBEVOIE
Tél. : 02-37-84-12-35

Jérôme BTP
ZA Carrefour en Touraine
3 rue Yves Chauvin
37 510 BALLAN-MIRÉ
Tél. : 02-47-39-32-07

CONTROLEUR TECHNIQUE
SOCOTEC
Immeuble CITEVOLIA
1 Place Rivière Casals
45 400 FLEURY LES AUBRAIS
Tél. : 02-38-22-89-00

Rév.	Date	Dessiné par	Vérifié par	Validé par	Modifications / commentaires
B	12/03/24	D. BINEY	T.COULIBALY	P. DARREAU	Reprise suite aux remarques du MOE
A	01/02/24	D. BINEY	T. COULIBALY	C. LUCAS	1ère émission

Le présent projet est la propriété intellectuelle de son auteur; en l'absence d'accord de ce dernier, toute divulgation ou appropriation de tout ou partie, avec ou sans modification exposerait le contrevenant à des poursuites civiles et pénales, notamment à celles prévues par les lois du 11 Mars 1957 et du 14 Juillet 1909

SOURS (28)
Cuve de Nutriox et dalle de dépotage

Echelle : 1/25 A1 AC 974S PGC 030 / B
Emetteur N° d'affaire type de document N° d'ordre Rév.

PRE
BEE
BPE
DOE